

Дзяржаўная ўстанова
«Дзяржаўны энергетычны і газавы
нагляд»
(Дзяржэнергагазнагляд)
Філіял Дзяржэнергагазнагляду
па Віцебскай вобласці
Полацкае міжраённае аддзяленне
Наваполацкая раённая энергагазінспекцыя
вул.Маладзёжная, 70, 211446, г.Наваполацк
Тэл//факс: (0214) 52 25 47
E-mail: Novopolotsk@gosenergogaznadzor.by
р/с BY46AKBB30151308700172000000
у ААТ «ААБ Беларусбанк»
ВІС АКВВВY2X УНП 193226714

Государственное учреждение
«Государственный энергетический и газовый
надзор»
(Госэнергогазнадор)
Филиал Госэнергогазнадора
по Витебской области
Полоцкое межрайонное отделение
Новополоцкая районная энергогазинспекция
ул.Молодежная, 70, 211446, г.Новополоцк
Тел//факс: (0214) 52 25 47
E-mail: Novopolotsk@gosenergogaznadzor.by
р/с BY46AKBB30151308700172000000
в ОАО «АСБ Беларусбанк»
ВІС АКВВВY2X УНП 193226714

О нарушении электроснабжения

В 2020 году в Республике Беларусь увеличилось число несчастных случаев при производстве погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи, в результате которых происходят повреждения системы электроснабжения субъектов хозяйствования либо перерывы в электроснабжении ответственных потребителей.

Повреждение систем электроснабжения приводит к значительному материальному ущербу, который возмещается субъектом хозяйствования, причинившим данный ущерб энергоснабжающей организации. Также, согласно части 2 статьи 20.3. «Нарушение правил охраны электрических сетей» Особенной части Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за нарушение правил охраны электрических сетей Республики Беларусь, вызвавшее повреждение электрических сетей или перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией либо причинение иного ущерба, предусмотрена ответственность в виде штрафа на физическое лицо в размере от 20 до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от 20 до 100 базовых величин, а на юридическое лицо – до 500 базовых величин.

Несмотря на проделываемую работу персоналом Госэнергогазнадора по недопущению указанных инцидентов, в том числе: выступления в средствах массовой информации, распространение памяток и наглядной агитации, проведение бесед, чтение лекций и проведения семинаров, подобные случаи продолжаются.

Так, 11.08.2020 в н.п. Оболь Шумилинского района пострадавший производил выгрузку щебня из полуприцепа на расстоянии 10 метров от оси ВЛ-10кВ и после производства выгрузки начал движение в сторону оси ВЛ для выезда со стоянки с неопущенным прицепом, который задел ближайший нижний провод с последующим его обрывом. Оборванный

провод остался лежать на поднятом кузове автотранспортного средства. Пострадавший, выйдя из автомобиля для оценки обстановки и увидев дымящееся колесо полуприцепа, решил отогнать автомобиль на безопасное расстояние. При посадке в кабину водитель попал под напряжение прикосновения. После неудачной попытки отогнать автомобиль пострадавший вызвал сотрудников МЧС. Состояние пострадавшего удовлетворительное.

19.08.2020 в Барановичском районе на площадке складирования и хранения зерна на территории филиала ОАО «Птицефабрика Дружба» индивидуальный предприниматель по договору о перевозке грузов осуществлял выгрузку зерна. После выгрузки, не опуская кузов полуприцепа, продолжил движение автомобиля в сторону выезда, задев при этом провод ВЛ-10кВ. Выйдя из автомобиля, пострадавший увидел загоревшиеся передние колеса и решил отогнать автомобиль на безопасное расстояние. При приближении к кабине и прикосновении к ручке двери попал под напряжение прикосновения и был смертельно травмирован электрическим током.

01.09.2020 в городе Гомеле при выгрузке речного песка в охранной зоне воздушной линии электропередачи, водитель строительной организации приблизился и зацепил провод ВЛ-10 кВ, в результате чего произошел его обрыв, и последующее возгорание автомобиля.

В целях исключения аналогичных инцидентов, необходимо строго соблюдать требования Правил охраны электрических сетей, в том числе не допускать складирование различной продукции и материалов (отходов производства) в охранной зоне воздушных линий электропередачи.

Новополоцкая районная энергогазинспекция
Полоцкого МрО
Филиала Госэнергогазнадзора
по Витебской области