

**Проведена выборочная проверка Открытое акционерное общество  
«Новополоцкий НПЗ» », г.Новополоцк, пр. Устье, д.2.**

В период с **24 по 31 марта 2020 г.** работниками инспекции надзора и профилактики Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведена выборочная проверка **Проведена выборочная проверка Открытое акционерное общество «Новополоцкий НПЗ» », г.Новополоцк, пр. Устье, д.2, (директор – Филиппович В.Л.)**.

В ходе проведенной работы установлено, что на объекте выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г. «О развитии предпринимательства», а именно:

Допускается закрытие дверей на замки, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), не выполнены легкооткрывающиеся запоры, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа, п.48 Требований.

В помещениях допускается эксплуатация бытовых холодильников в нарушении эксплуатационной документации на них (больше 10 лет), п.9 Требований.

Не проведены испытания наружных пожарных лестниц на зданиях, п.3.1 Требований.

В коридоре на втором этаже на путях эвакуации применяются для покрытия пола материалы (ковровое покрытие) с неизвестными показателями по пожарной опасности, п.3.1 Требований.

Работники не прошли подготовку по программе пожарно-технического минимума, п.3.2 Требований.

Отсутствуют акты готовности к применению внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения (расход струи, давление в сети и т.д.), п.3.1 Требований.

Проверка показала, что директору необходимо более серьезно относиться к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, выполнять на более качественном уровне противопожарные мероприятия с целью исключения возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте.

МЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

*Сергей Цехан*

*Старший инспектор инспекции надзора  
и профилактики Новополоцкого ГОЧС*