

Проведена выборочная проверка Государственного учреждения образования «Ясли-сад №10 г. Новополоцка», г.Новополоцк, ул. Юбилейная, д.9.

В период с **23 июля 2019 г. по 29 июля 2019 г.** работниками инспекции надзора и профилактики Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведена выборочная проверка **государственного учреждения образования «Ясли-сад №10 г. Новополоцка», г.Новополоцк, ул. Юбилейная, д.9, (заведующий – Базыленко С.О.)**.

В ходе проведенной работы установлено, что на объекте выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г. «О развитии предпринимательства», а именно:

- не проверено качество огнезащитной обработки стропил и обрешетки чердачного помещения в здании хозяйственного блока п. 26 Требований;

- замки на дверях не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа на 1 этаже выходы №1, №2, №3 (выходы на улицу) п.48 Требований.

- не проведены испытания наружных пожарных лестниц, лестниц на перепадах высот в соответствии с п.4.2, 4.3 СТБ 11.13.22-2011. абз.2 в здании ясли-сада п.3.1 Требований

- загроможден проходы предметами и материалами в складе завхоза в здании хозяйственного блока п. 50 Требований.

- двери выхода в лестничную клетку на втором этаже возле физкультурного зала не обеспечены устройством для самозакрывания дверей п. 9 Требований.

- не доукомплектованы первичными средствами пожаротушения помещения здания хозяйственного блока (не менее трех огнетушителей) п. 53 Требований.

- на дверях склада завхоза в здании хозяйственного блока нет таблички с категорией по взрывопожарной и пожарной опасности п. 10 Требований.

Проверка показала, что заведующему необходимо более серьезно относиться к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, выполнять на более качественном уровне противопожарные мероприятия с целью исключения возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте.

МЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

Игорь Задровский
Главный специалист инспекции надзора
и профилактики Новополоцкого ГОЧС